Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Para confirmar a autenticidade desse documento acesse https://bureauveritas.3dds.digital/check/52103411946787617 5

BUREAU VERITAS
Certification

Certificado de Conformidade
BR33347005

FORNECEDOR SOLICITANTE

MAJE DO NORDESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.

CNPJ: 04.900.482/0001-97

RODOVIA PE-05 S/N°, LOTE 1, QUADRA A-TIÚMA-CEP: 54.737-200-SÃO LOURENÇO DA MATA/ PE BRASIL.

FABRICANTE

MAJE DO NORDESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.

CNPJ: 04.900.482/0001-97

RODOVIA PE-05 S/N°, LOTE 1, QUADRA A-TIÚMA-CEP: 54.737-200-SÃO LOURENÇO DA MATA/ PE BRASIL.

O Bureau Veritas Certification certifica que o Produto constante no item escopo de fornecimento abaixo especificado, foi avaliado e encontrado em conformidade com os requisitos dos documentos de referência.

Documento de Referência

PORTARIA INMETRO N.°: 129 DE 23/03/2022, Anexo I disjuntores tipo ABNT NBR 5361 da PT129/2022.

Escopo de fornecimento

Disjuntores termomagnéticos.

Identificação da Família

Disjuntor Termomagnético Eletromar modelo "DQE" 127V~ (1P) e 220V~ (2P e 3P) 50/60Hz com Icn=5kA, 220V~(1P) e 380V~ (2P e 3P) 50/60Hz com Icn=3kA, Categoria de Desempenho: P1, Temperatura de Referência: 25°C. Série Homogênea 01– Correntes Nominais(A): 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50 e 60.

Este Certificado de Conformidade foi emitido segundo modelo de certificação 5 e é válido somente acompanhado das páginas de 1 a 09. A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do Bureau Veritas Certification e previstas no RAC específico.

Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

Número(s) do(s) contrato(s): **7618329.**

Renato Santos Idalino
Gerente de Operações

Digitally signed by RENATO SANTOS IDALINO: 37799054859
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Array, cn=RENATO SANTOS IDALINO:37799054859
Reason: Digital Signature
Location: //BR
Date: 07.08.2026 15:06:31 +0000

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 07/08/2026
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 06/08/2032

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br

BUREAU VERITAS
2608071140002

Certificação de Produtos
OCP 0018

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Para confirmar a autenticidade desse documento acesse https://bureauveritas.3dds.digital/check/52103411946787617 5

BUREAU VERITAS
Certification

Certificado de Conformidade

BR33347005

Lista de Produtos

Marcas	Modelo(s) (Designação comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
ELETROMAR	DQE1010	Disjuntor termomagnético tensão nominal 127/220V~, Corrente nominal 10A, Polos 1P, Seção das partes condutoras de corrente nominal 1,37 mm², Dimensões do dispositivo de disparo de sobrecorrente 5,76*0,89*39,5 mm, Material do mecanismo de disparo por sobrecorrente LIGA ASTM TM8, número de voltas e seção do dispositivo de disparo instantâneo(mm²) 0,5*5,1264, dimensões dos bornes 142,5 mm².	7899260108587
ELETROMAR	DQE1015	Disjuntor termomagnético tensão nominal 127/220V~, Corrente nominal 15A, Polos 1P, Seção das partes condutoras de corrente nominal 1,37 mm², Dimensões do dispositivo de disparo de sobrecorrente 6,73*0,89*39,5 mm, Material do mecanismo de disparo por sobrecorrente LIGA ASTM TM8, número de voltas e seção do dispositivo de disparo instantâneo(mm²) 0,5*5,9897, dimensões dos bornes 142,5 mm².	7899260108594
ELETROMAR	DQE1020	Disjuntor termomagnético tensão nominal 127/220V~, Corrente nominal 20A, Polos 1P, Seção das partes condutoras de corrente nominal 1,37 mm², Dimensões do dispositivo de disparo de sobrecorrente 7,95*0,89*39,5 mm, Material do mecanismo de disparo por sobrecorrente LIGA ASTM TM1, número de voltas e seção do dispositivo de disparo instantâneo(mm²) 0,5*7,0755, dimensões dos bornes 142,5 mm².	7899260108600
ELETROMAR	DQE1025	Disjuntor termomagnético tensão nominal 127/220V~, Corrente nominal 25A, Polos 1P, Seção das partes condutoras de corrente nominal 2,40 mm², Dimensões do dispositivo de disparo de sobrecorrente 7,95*0,89*39,5 mm, Material do mecanismo de disparo por sobrecorrente LIGA ASTM TM15, número de voltas e seção do dispositivo de disparo instantâneo(mm²) 0,5*7,0755, dimensões dos bornes 142,5 mm².	7899260108617

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 07/08/2026
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 06/08/2032

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br

BUREAU VERITAS
2608071140002

Certificação de Produtos
OCP 0018

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Para confirmar a autenticidade desse documento acesse https://bureauveritas.3dds.digital/check/52103411946787617 5

BUREAU VERITAS
Certification

Certificado de Conformidade

BR33347005

ELETROMAR	DQE1030	Disjuntor termomagnético tensão nominal 127/ 220V~, Corrente nominal 30A, Polos 1P, Seção das partes condutoras de corrente nominal 2,40 mm², Dimensões do dispositivo de disparo de sobrecorrente 7,52*0,89*39,5 mm, Material do mecanismo de disparo por sobrecorrente LIGA ASTM TM13, número de voltas e seção do dispositivo de disparo instantâneo(mm²) 0,5*7,0755, dimensões dos bornes 142,5 mm².	7899260108624
ELETROMAR	DQE1035	Disjuntor termomagnético tensão nominal 127/ 220V~, Corrente nominal 35A, Polos 1P, Seção das partes condutoras de corrente nominal 3,40 mm², Dimensões do dispositivo de disparo de sobrecorrente 7,95*0,89*39,5 mm, Material do mecanismo de disparo por sobrecorrente LIGA ASTM TM11, número de voltas e seção do dispositivo de disparo instantâneo(mm²) 0,5*7,0755, dimensões dos bornes 142,5 mm².	7899260108631
ELETROMAR	DQE1040	Disjuntor termomagnético tensão nominal 127/ 220V~, Corrente nominal 40A, Polos 1P, Seção das partes condutoras de corrente nominal 3,40 mm², Dimensões do dispositivo de disparo de sobrecorrente 6,73*0,89*39,5 mm, Material do mecanismo de disparo por sobrecorrente LIGA ASTM TM8, número de voltas e seção do dispositivo de disparo instantâneo(mm²) 0,5*6,1855, dimensões dos bornes 142,5 mm².	7899260108648
ELETROMAR	DQE1050	Disjuntor termomagnético tensão nominal 127/ 220V~, Corrente nominal 50A, Polos 1P, Seção das partes condutoras de corrente nominal 3,40 mm², Dimensões do dispositivo de disparo de sobrecorrente 7,95*0,89*39,5 mm, Material do mecanismo de disparo por sobrecorrente LIGA ASTM TM27, número de voltas e seção do dispositivo de disparo instantâneo(mm²) 0,5*7,0755, dimensões dos bornes 142,5 mm².	7899260108655

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 07/08/2026
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 06/08/2032

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br

BUREAU VERITAS
2608071140002

Certificação de Produtos
OCP 0018

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Para confirmar a autenticidade desse documento acesse https://bureauveritas.3dds.digital/check/52103411946787617 5

BUREAU VERITAS
Certification

Certificado de Conformidade

BR33347005

ELETROMAR	DQE1060	Disjuntor termomagnético tensão nominal 127/ 220V~, Corrente nominal 60A, Polos 1P, Seção das partes condutoras de corrente nominal 3,40 mm², Dimensões do dispositivo de disparo de sobrecorrente 7,95*1,02*39,5 mm, Material do mecanismo de disparo por sobrecorrente LIGA ASTM TM25, número de voltas e seção do dispositivo de disparo instantâneo(mm²) 0,5*8,109, dimensões dos bornes 142,5 mm².	7899260108662
ELETROMAR	DQE2010	Disjuntor termomagnético tensão nominal 220 / 380V~, Corrente nominal 10A, Polos 2P, Seção das partes condutoras de corrente nominal 1,37 mm², Dimensões do dispositivo de disparo de sobrecorrente 5,76*0,89*39,5 mm, Material do mecanismo de disparo por sobrecorrente LIGA ASTM TM8, número de voltas e seção do dispositivo de disparo instantâneo(mm²) 0,5*5,1264, dimensões dos bornes 142,5 mm².	7899260108716
ELETROMAR	DQE2015	Disjuntor termomagnético tensão nominal 220 / 380V~, Corrente nominal 15A, Polos 2P, Seção das partes condutoras de corrente nominal 1,37 mm², Dimensões do dispositivo de disparo de sobrecorrente 6,73*0,89*39,5 mm, Material do mecanismo de disparo por sobrecorrente LIGA ASTM TM8, número de voltas e seção do dispositivo de disparo instantâneo(mm²) 0,5*5,9897, dimensões dos bornes 142,5 mm².	7899260108723
ELETROMAR	DQE2020	Disjuntor termomagnético tensão nominal 220 / 380V~ Corrente nominal 20A, Polos 2P, Seção das partes condutoras de corrente nominal 1,37 mm², Dimensões do dispositivo de disparo de sobrecorrente 7,95*0,89*39,5 mm, Material do mecanismo de disparo por sobrecorrente LIGA ASTM TM1, número de voltas e seção do dispositivo de disparo instantâneo(mm²) 0,5*7,0755, dimensões dos bornes 142,5 mm².	7899260108730

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 07/08/2026
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 06/08/2032

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br

BUREAU VERITAS
2608071140002

Certificação de Produtos
OCP 0018

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Para confirmar a autenticidade desse documento acesse https://bureauveritas.3dds.digital/check/52103411946787617 5

BUREAU VERITAS
Certification

Certificado de Conformidade
BR33347005

ELETROMAR	DQE2025	Disjuntor termomagnético tensão nominal 220 / 380V~ Corrente nominal 25A, Polos 2P, Seção das partes condutoras de corrente nominal 2,40 mm², Dimensões do dispositivo de disparo de sobrecorrente 7,95*0,89*39,5 mm, Material do mecanismo de disparo por sobrecorrente LIGA ASTM TM15, número de voltas e seção do dispositivo de disparo instantâneo(mm²) 0,5*7,0755, dimensões dos bornes 142,5 mm².	7899260108747
ELETROMAR	DQE2030	Disjuntor termomagnético tensão nominal 220 / 380V~ Corrente nominal 30A, Polos 2P, Seção das partes condutoras de corrente nominal 2,40 mm², Dimensões do dispositivo de disparo de sobrecorrente 7,52*0,89*39,5 mm, Material do mecanismo de disparo por sobrecorrente LIGA ASTM TM13, número de voltas e seção do dispositivo de disparo instantâneo(mm²) 10,5*7,0755, dimensões dos bornes 142,5 mm².	7899260108754
ELETROMAR	DQE2035	Disjuntor termomagnético tensão nominal 220 / 380V~ Corrente nominal 35A, Polos 2P, Seção das partes condutoras de corrente nominal 3,40 mm², Dimensões do dispositivo de disparo de sobrecorrente 7,95*0,89*39,5 mm, Material do mecanismo de disparo por sobrecorrente LIGA ASTM TM11, número de voltas e seção do dispositivo de disparo instantâneo(mm²) 0,5*7,0755, dimensões dos bornes 142,5 mm².	7899260108761
ELETROMAR	DQE2040	Disjuntor termomagnético tensão nominal 220 / 380V~ Corrente nominal 40A, Polos 2P, Seção das partes condutoras de corrente nominal 3,40 mm², Dimensões do dispositivo de disparo de sobrecorrente 6,73*0,89*39,5 mm, Material do mecanismo de disparo por sobrecorrente LIGA ASTM TM8, número de voltas e seção do dispositivo de disparo instantâneo(mm²) 0,5*6,1855, dimensões dos bornes 142,5 mm².	7899260108778

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 07/08/2026
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 06/08/2032

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br

BUREAU VERITAS
2608071140002

Certificação de Produtos
OCP 0018

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Para confirmar a autenticidade desse documento acesse https://bureauveritas.3dds.digital/check/52103411946787617 5

BUREAU VERITAS
Certification

Certificado de Conformidade
BR33347005

ELETROMAR	DQE2050	Disjuntor termomagnético tensão nominal 220 / 380V~ Corrente nominal 50A, Polos 2P, Seção das partes condutoras de corrente nominal 3,40 mm², Dimensões do dispositivo de disparo de sobrecorrente 7,95*0,89*39,5 mm, Material do mecanismo de disparo por sobrecorrente LIGA ASTM TM27, número de voltas e seção do dispositivo de disparo instantâneo(mm²) 0,5*7,0755, dimensões dos bornes 142,5 mm².	7899260108785
ELETROMAR	DQE2060	Disjuntor termomagnético tensão nominal 220 / 380V~ Corrente nominal 60A, Polos 2P, Seção das partes condutoras de corrente nominal 3,40 mm², Dimensões do dispositivo de disparo de sobrecorrente 7,95*1,02*39,5 mm, Material do mecanismo de disparo por sobrecorrente LIGA ASTM TM25, número de voltas e seção do dispositivo de disparo instantâneo(mm²) 0,5*8,109, dimensões dos bornes 142,5 mm².	7899260108792
ELETROMAR	DQE3010	Disjuntor termomagnético tensão nominal 220 / 380V~ Corrente nominal 10A, Polos 3P, Seção das partes condutoras de corrente nominal 1,37 mm², Dimensões do dispositivo de disparo de sobrecorrente 5,76*0,89*39,5 mm, Material do mecanismo de disparo por LIGA ASTM TM8, número de voltas e seção do dispositivo de disparo instantâneo(mm²) 0,5*5,1264, dimensões dos bornes 142,5 mm².	7899260108846
ELETROMAR	DQE3015	Disjuntor termomagnético tensão nominal 220 / 380V~ Corrente nominal 15A, Polos 3P, Seção das partes condutoras de corrente nominal 1,37 mm², Dimensões do dispositivo de disparo de sobrecorrente 6,73*0,89*39,5 mm, Material do mecanismo de disparo por sobrecorrente LIGA ASTM TM8, número de voltas e seção do dispositivo de disparo instantâneo(mm²) 0,5*5,9897, dimensões dos bornes 142,5 mm².	7899260108853

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 07/08/2026
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 06/08/2032

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br

BUREAU VERITAS
2608071140002

Certificação de Produtos
OCP 0018

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Para confirmar a autenticidade desse documento acesse https://bureauveritas.3dds.digital/check/52103411946787617 5

BUREAU VERITAS
Certification

Certificado de Conformidade
BR33347005

ELETROMAR	DQE3020	Disjuntor termomagnético tensão nominal 220 / 380V~ Corrente nominal 20A, Polos 3P, Seção das partes condutoras de corrente nominal 1,37 mm², Dimensões do dispositivo de disparo de sobrecorrente 7,95*0,89*39,5 mm, Material do mecanismo de disparo por sobrecorrente LIGA ASTM TM1, número de voltas e seção do dispositivo de disparo instantâneo(mm²) 0,5*7,0755, dimensões dos bornes 142,5 mm².	7899260108860
ELETROMAR	DQE3025	Disjuntor termomagnético tensão nominal 220 / 380V~ Corrente nominal 25A, Polos 3P, Seção das partes condutoras de corrente nominal 2,40 mm², Dimensões do dispositivo de disparo de sobrecorrente 7,95*0,89*39,5 mm, Material do mecanismo de disparo por sobrecorrente LIGA ASTM TM15, número de voltas e seção do dispositivo de disparo instantâneo(mm²) 0,5*7,0755, dimensões dos bornes 142,5 mm².	7899260108877
ELETROMAR	DQE3030	Disjuntor termomagnético tensão nominal 220 / 380V~ Corrente nominal 30A, Polos 3P, Seção das partes condutoras de corrente nominal 2,40 mm², Dimensões do dispositivo de disparo de sobrecorrente 7,52*0,89*39,5 mm, Material do mecanismo de disparo por sobrecorrente LIGA ASTM TM13, número de voltas e seção do dispositivo de disparo instantâneo(mm²) 0,5*7,0755, dimensões dos bornes 142,5 mm².	7899260108884
ELETROMAR	DQE3035	Disjuntor termomagnético tensão nominal 220 / 380V~ Corrente nominal 35A, Polos 3P, Seção das partes condutoras de corrente nominal 3,40 mm², Dimensões do dispositivo de disparo de sobrecorrente 7,95*0,89*39,5 mm, Material do mecanismo de disparo por sobrecorrente LIGA ASTM TM11, número de voltas e seção do dispositivo de disparo instantâneo(mm²) 0,5*7,0755, dimensões dos bornes 142,5 mm².	7899260108891

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 07/08/2026
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 06/08/2032

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br

BUREAU VERITAS
2608071140002

Certificação de Produtos
OCP 0018

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Para confirmar a autenticidade desse documento acesse https://bureauveritas.3dds.digital/check/52103411946787617 5

BUREAU VERITAS
Certification

Certificado de Conformidade
BR33347005

ELETROMAR	DQE3040	Disjuntor termomagnético tensão nominal 220 / 380V~ Corrente nominal 40A, Polos 3P, Seção das partes condutoras de corrente nominal 3,40 mm², Dimensões do dispositivo de disparo de sobrecorrente 6,73*0,89*39,5 mm, Material do mecanismo de disparo por sobrecorrente LIGA ASTM TM8, número de voltas e seção do dispositivo de disparo instantâneo(mm²) 0,5*6,1855, dimensões dos bornes 142,5 mm².	7899260108907
ELETROMAR	DQE3050	Disjuntor termomagnético tensão nominal 220 / 380V~ Corrente nominal 50A, Polos 3P, Seção das partes condutoras de corrente nominal 3,40 mm², Dimensões do dispositivo de disparo de sobrecorrente 7,95*0,89*39,5 mm, Material do mecanismo de disparo por sobrecorrente LIGA ASTM TM27, número de voltas e seção do dispositivo de disparo instantâneo(mm²) 0,5*7,0755, dimensões dos bornes 142,5 mm².	7899260108914
ELETROMAR	DQE3060	Disjuntor termomagnético tensão nominal 220 / 380V~ Corrente nominal 60A, Polos 3P, Seção das partes condutoras de corrente nominal 3,40 mm², Dimensões do dispositivo de disparo de sobrecorrente 7,95*1,02*39,5 mm, Material do mecanismo de disparo por sobrecorrente LIGA ASTM TM25, número de voltas e seção do dispositivo de disparo instantâneo(mm²) 0,5*8,109, dimensões dos bornes 142,5 mm².	7899260108921

Documentação Técnica

Auditoria no Fabricante realizada em: 24/02/2026.

Relatórios de Ensaio:

Número	Data de Emissão	Laboratório
003/2026	26/03/2026	Maje do Nordeste Ind. E Com. De Materiais Elétricos Ltda. Laboratório de ensaios de produto
004/2026	24/03/2026	Maje do Nordeste Ind. E Com. De Materiais Elétricos Ltda. Laboratório de ensaios de produto
005/2026	27/03/2026	Maje do Nordeste Ind. E Com. De Materiais Elétricos Ltda. Laboratório de ensaios de produto
006/2026	18/03/2026	Maje do Nordeste Ind. E Com. De Materiais Elétricos Ltda. Laboratório de ensaios de produto
007/2026	18/03/2026	Maje do Nordeste Ind. E Com. De Materiais Elétricos Ltda. Laboratório de ensaios de produto

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 07/08/2026
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 06/08/2032

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br

BUREAU VERITAS
2608071140002

Certificação de Produtos
OCP 0018

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Para confirmar a autenticidade desse documento acesse https://bureauveritas.3dds.digital/check/52103411946787617 5

BUREAU VERITAS
Certification

Certificado de Conformidade

BR33347005

008/2026	27/03/20266	Maje do Nordeste Ind. E Com. De Materiais Elétricos Ltda. Laboratório de ensaios de produto
009/2026	27/03/2026	Maje do Nordeste Ind. E Com. De Materiais Elétricos Ltda. Laboratório de ensaios de produto
014/2026	24/06/2026	Maje do Nordeste Ind. E Com. De Materiais Elétricos Ltda. Laboratório de ensaios de produto
015/2026	24/06/2026	Maje do Nordeste Ind. E Com. De Materiais Elétricos Ltda. Laboratório de ensaios de produto

Histórico

Data de emissão	Descrição
07/08/2026	Rev. 00 - Emissão inicial.

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 07/08/2026
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 06/08/2032

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br

BUREAU VERITAS
2608071140002

Certificação de Produtos
OCP 0018